Numer zapytania	Z192/3/1
Tytuł zapytania	Dostawa podzespołów do wykonania modernizacji szaf rozdzielczych w ZPMW KWK "Pniówek"
Kupiec prowadzący:	Styrnol, Agnieszka
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Styrnol, Agnieszka
Data złożenia:	2024-10-04 13:31:20
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-10-04 13:45:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-10-14 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-10-11 13:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zapraszamy do składania ofert na **Dostawę podzespołów do wykonania modernizacji szaf rozdzielczych w ZPMW KWK "Pniówek".**

1. Oryginalny zestaw modernizacyjny (Retrofit APENA®) Schneider Electric za APU-50/1600A FIX/WTH - 2 szt. wraz z dokumentacją wykonawczą zabudowy wyłączników w wykonaniu wysuwnym oraz kompleksową usługą wymiany oraz zaprogramowania systemu nadzorującego wyłączników i uruchomieniem układu zasilania.

Wyłącznik MTZ216N1 3P/W Schneider Electric 1600A w wykonaniu wysuwnym w wyposażeniu:

- wtyczka czujnika 1600A,
- przyłącza płaskie górne i dolne,
- zabezpieczenie LSI MicroLogic 5.0X,
- mikroprzełącznik MTZ2,
- moduł portu ULP,
- napęd elektryczny,
- wyzwalacz napięciowy,
- cewka zamykająca,
- wyzwalacz podnapięciowy.

2. Oryginalny zestaw modernizacyjny (Retrofit APENA®) Schneider Electric za APU-50/2500A FIX/WTH - 3 szt. wraz z dokumentacją wykonawczą zabudowy wyłączników w wykonaniu wysuwnym oraz kompleksową usługą wymiany oraz zaprogramowania systemu nadzorującego wyłączników i uruchomieniem układu zasilania.

Wyłącznik MTZ225H1 3P/W Schneider Electric 2500A w wykonaniu wysuwnym w wyposażeniu:

- wtyczka czujnika 2500A,
- przyłącza płaskie górne i dolne,
- zabezpieczenie LSI MicroLogic 5.0X,
- mikroprzełącznik MTZ2,
- moduł portu ULP,
- kaseta wyłącznika,
- napęd elektryczny,
- wyzwalacz napięciowy,
- cewka zamykająca,
- wyzwalacz podnapięciowy.

W ramach oferty należy dołączyć Oświadczenie o dokonaniu wizji **(Oświadczenie w załączniku)**, by przeprowadzić wizję należy skontaktować się z panem **Adamem Wowrą** nr tel.**+48 606 109 942** lub panem **Adamem Zającem** nr tel. **+48 531 266 306**

Oferent winien przedstawić pozytywne referencje na dostawę wyłączników mocy oraz modernizacje rozdzielń NN wykonane w zakładach grupy kapitałowej JSW S.A. na wartość łączną co najmniej 100 tyś. zł

Termin realizacji: **do 31.12.2024 r.**

Miejsce realizacji zadania: **JSW S.A. KWK "Pniówek", ul. Krucza 18, 43-251 Pawłowice**

Szczegółowych informacji udziela pan **Adam Wowra nr tel. +48 606 109 942** lub pan **Adam Zając** nr tel. **+48 531 266 306**

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	_Ogólne Warunki Zamówień_.pdf
2.	Ochrona Danych Osobowych_Klauzula Informacyjna.pdf
3.	Oświadczenie o wizji lokalnej.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Zestaw modernizacyjny (Retrofit APENA®) Schneider Electric za APU-50/1600A FIX/WTH wraz z dok. wyk. zabudowy wyłączników w wykonaniu wysuwnym oraz usługą wymiany oraz zaprogramowania systemu nadzorującego wyłączników i uruchomieniem układu zasilania		2	komplet	Pozostałe
2.	Zestaw modernizacyjny (Retrofit APENA®) Schneider Electric za APU-50/2500A FIX/WTH wraz z dok. wyk. zabudowy wyłączników w wykonaniu wysuwnym oraz usługą wymiany oraz zaprogramowania systemu nadzorującego wyłączników i uruchomieniem układu zasilania		3	komplet	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni
2.	Miejsce realizacji zadania: JSW S.A. KWK "Pniówek", ul. Krucza 18, 43-251 Pawłowice
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Termin realizacji: do 31.12.2024 r.
5.	W ramach oferty należy dołączyć Oświadczenie o dokonaniu wizji (Oświadczenie w załączniku), by przeprowadzić wizję należy skontaktować się z panem Adamem Wowrą nr tel.+48 606 109 942 lub panem Adamem Zającem nr tel. +48 531 266 306
6.	Oferent winien przedstawić pozytywne referencje na dostawę wyłączników mocy oraz modernizacje rozdzielń NN wykonane w zakładach grupy kapitałowej JSW S.A. na wartość łączną co najmniej 100 tyś. zł
7.	Dodatkowe warunki formalne: Informujemy, że w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym nie przewidujemy powierzenia Oferentowi danych osobowych do przetwarzania.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie