

|   |   |
|---|---|
| Numer zapytania                             | Z192/3/1  |
| Tytuł zapytania                             | Dostawa podzespołów do wykonania modernizacji szaf rozdzielczych w ZPMW KWK "Pniówek" |
| Kupiec prowadzący:                          | Styrnol, Agnieszka  |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | Styrnol, Agnieszka  |
| Data złożenia:                              | 2024-10-04 13:31:20   |
| Waluta:                                     | PLN   |

#### TERMINY W ZAPYTANIU

|  |                     |
|--|---------------------|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2024-10-04 13:45:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2024-10-14 10:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?):            | 2024-10-11 13:00:00 |

|            |     |
|------------|-----|
| Załączniki | tak |
|------------|-----|

Treść zapytania

Zapraszamy do składania ofert na **Dostawę podzespołów do wykonania modernizacji szaf rozdzielczych w ZPMW KWK "Pniówek"**.

**1. Oryginalny zestaw modernizacyjny (Retrofit APENA®) Schneider Electric za APU-50/1600A FIX/WTH - 2 szt. wraz z dokumentacją wykonawczą zabudowy wyłączników w wykonaniu wysuwnym oraz kompleksową usługą wymiany oraz zaprogramowania systemu nadzorującego wyłączników i uruchomieniem układu zasilania.**

Wyłącznik MTZ216N1 3P/W Schneider Electric 1600A w wykonaniu wysuwnym w wyposażeniu:

- wtyczka czujnika 1600A,
- przyłącza płaskie górne i dolne,
- zabezpieczenie LSI MicroLogic 5.0X,
- mikroprzełącznik MTZ2,
- moduł portu ULP,
- napęd elektryczny,
- wyzwalacz napięciowy,
- cewka zamykająca,
- wyzwalacz podnapięciowy.

**2. Oryginalny zestaw modernizacyjny (Retrofit APENA®) Schneider Electric za APU-50/2500A FIX/WTH - 3 szt. wraz z dokumentacją wykonawczą zabudowy wyłączników w wykonaniu wysuwnym oraz kompleksową usługą wymiany oraz zaprogramowania systemu nadzorującego wyłączników i uruchomieniem układu zasilania.**

Wyłącznik MTZ225H1 3P/W Schneider Electric 2500A w wykonaniu wysuwnym w wyposażeniu:

- wtyczka czujnika 2500A,
- przyłącza płaskie górne i dolne,
- zabezpieczenie LSI MicroLogic 5.0X,
- mikroprzełącznik MTZ2,
- moduł portu ULP,
- kasetka wyłącznika,
- napęd elektryczny,
- wyzwalacz napięciowy,
- cewka zamykająca,
- wyzwalacz podnapięciowy.

W ramach oferty należy dołączyć Oświadczenie o dokonaniu wizji (**Oświadczenie w załączniku**), by przeprowadzić wizję należy skontaktować się z panem **Adamem Wowrą** nr tel. **+48 606 109 942** lub panem **Adamem Zającem** nr tel. **+48 531 266 306**

**Oferent winien przedstawić pozytywne referencje na dostawę wyłączników mocy oraz modernizację rozdzielni NN wykonane w zakładach grupy kapitałowej JSW S.A. na wartość łączną co najmniej 100 tys. zł**

Termin realizacji: **do 31.12.2024 r.**

Miejsce realizacji zadania: **JSW S.A. KWK "Pniówek", ul. Krucza 18, 43-251 Pawłowice**

Szczegółowych informacji udziela pan **Adam Wowra** nr tel. **+48 606 109 942** lub pan **Adam Zajac** nr tel. **+48 531 266 306**

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty  |
|-----|--|
| 1.  | _Ogólne Warunki Zamówień_.pdf                      |
| 2.  | Ochrona Danych Osobowych_Klauzula Informacyjna.pdf |
| 3.  | Oświadczenie o wizji lokalnej.pdf                  |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt   | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|-----|---|--------------------|-------|-----------------|--------------------|
| 1.  | Zestaw modernizacyjny (Retrofit APENA®) Schneider Electric za APU-50/1600A FIX/WTH wraz z dok. wyk. zabudowy wyłączników w wykonaniu wysuwnym oraz usługą wymiany oraz zaprogramowania systemu nadzorującego wyłączników i uruchomieniem układu zasilania |                    | 2     | komplet         | Pozostałe          |
| 2.  | Zestaw modernizacyjny (Retrofit APENA®) Schneider Electric za APU-50/2500A FIX/WTH wraz z dok. wyk. zabudowy wyłączników w wykonaniu wysuwnym oraz usługą wymiany oraz zaprogramowania systemu nadzorującego wyłączników i uruchomieniem układu zasilania |                    | 3     | komplet         | Pozostałe          |

## KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|-----|-----------|------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 1.  | Cena      | 1    | Tak                   | Zniżkowy                  | Tak            |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium   |
|-----|---|
| 1.  | Termin płatności: 60 dni  |
| 2.  | Miejsce realizacji zadania: JSW S.A. KWK "Pniówek", ul. Krucza 18, 43-251 Pawłowice   |
| 3.  | Koszt transportu: po stronie dostawcy   |
| 4.  | Termin realizacji: do 31.12.2024 r.   |
| 5.  | W ramach oferty należy dołączyć Oświadczenie o dokonaniu wizji (Oświadczenie w załączniku), by przeprowadzić wizję należy skontaktować się z panem Adamem Wowrą nr tel.+48 606 109 942 lub panem Adamem Zającem nr tel. +48 531 266 306 |
| 6.  | Oferent winien przedstawić pozytywne referencje na dostawę wyłączników mocy oraz modernizację rozdzielń NN wykonane w zakładach grupy kapitałowej JSW S.A. na wartość łączną co najmniej 100 tyś. zł                                    |
| 7.  | Dodatkowe warunki formalne: Informujemy, że w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym nie przewidujemy powierzenia Oferentowi danych osobowych do przetwarzania.  |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie      |
|-----|--------------|
|     | Brak pozycji |

## SKŁADANIE OFERT

|   |     |
|---|-----|
| Zezwól na składanie ofert częściowych                                       | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki                                     | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów                                      | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert       | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach                                 | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości                                    | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych                                      | nie |