

Numer zapytania	Z265/3/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Dostawa i montaż systemu wentylacji centralnej emulsowni KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "Szczygłowice"
Kupiec prowadzący:	Styrnol, Agnieszka
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Styrnol, Agnieszka
Data złożenia:	2025-04-10 12:39:56
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-04-10 12:45:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-04-17 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-04-15 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zapraszamy do składania ofert na **Dostawę i montaż systemu wentylacji centralnej emulsowni KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "Szczygłowice"**.

1. Dostawa i montaż systemu wentylacji centralnej emulsowni.

1.1. Opis ogólny.

W obiekcie planuje się utrzymywanie przez cały rok temperatury w zakresie 20÷22°C.

Przewidywane są:

- Całkowite zyski ciepła: około 40 kW,
- Zapotrzebowanie na ciepło: około 8 kW (straty ciepła przez przenikanie).

1.2. Parametry techniczne centrali nawiewno-wywiewnej.

- Wydajność powietrza: 9000 m³/h,
- Spręż dyspozycyjny: 300 Pa,
- System odzysku ciepła: z zastosowaniem czynnika pośredniczącego (glikol propylenowy 40%),
- Nagrzewnica: elektryczna,
- Chłodnica: z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego,
- Tłumik: wbudowany.

1.3. Wymagania dotyczące odzysku ciepła.

- Typ wymiennika: z czynnikiem pośredniczącym, eliminującym możliwość mieszania się strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego,
- Czynnik pośredniczący: glikol propylenowy 40%,
- Układ rurowy: zapewniający efektywny transfer ciepła między chłodnicą w sekcji wywiewnej a nagrzewnicą w sekcji nawiewnej.

1.4. Pobór i wyrzut powietrza.

- Czerpnia powietrza świeżego: ścienna,
- Wyrzutnia powietrza zużytego: ścienna.

1.5. Jednostka skraplająca.

- Połączenie z chłodnicą: przy użyciu specjalistycznych instalacji do czynników chłodniczych.

1.6. Automatyka i sterowanie.

- System sterowania: dedykowany do wymogów obiektu,
- Czujniki: temperatury, wilgotności oraz jakości powietrza.

Funkcje:

- o **Automatyczna regulacja temperatury nawiewanego powietrza,**
- o **Sterowanie pracą nagrzewnicy i chłodnicy,**
- o **Monitorowanie i sygnalizacja stanów awaryjnych.**

1.7. Montaż i uruchomienie.

- Centralę nawiewno – wywiewną należy zabudować w miejscu (budynku) wskazanym przez Zamawiającego.

- **Uruchomienie: przeprowadzenie prób funkcjonalnych oraz regulacji systemu.**
- **Dokumentacja powykonawcza: dostarczona przez Wykonawcę, zawierająca DTR, instrukcje obsługi oraz protokoły z przeprowadzonych prób, deklarację zgodności, dokument gwarancyjny i świadectwo jakości.**

Dostawa oraz montaż elementów systemu wentylacji zgodnie z Projektem Centralnej Emulsowni KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice.

Przed złożeniem oferty wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z następującą dokumentacją projektową centralnej emulsowni zlokalizowanej na powierzchni kopalni w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice (Oświadczenie w załączniku):

- Projekt techniczny - branża elektryczna.
- Projekt techniczny - branża architektoniczno - budowlana.
- Projekt techniczny - branża sanitarna i technologiczna.

Dokumentacja projektów technicznych do wglądu w siedzibie JZR Dźwigi Sp. z o.o. Al. Ludwika Piechoczka 1; 44-335 Jastrzębie Zdrój.

1.8. Wymagania dodatkowe.

- Izolacja akustyczna: zastosowanie tłumików hałasu w celu zapewnienia komfortu akustycznego.
- Filtracja powietrza: filtry o odpowiedniej klasie filtracji, zapewniające czystość powietrza zgodnie z obowiązującymi normami.

Termin realizacji: do 31.07.2025 r.

Miejsce dostawy i realizacji: KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "Szczygłowice", ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów.

Szczegółowych informacji udziela P. Sławomir Kubica nr tel. +48 698 753 384

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	_Ogólne Warunki Zamówień_.pdf
2.	Ochrona Danych Osobowych_Klauzula Informacyjna.pdf
3.	Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dostawa i montaż systemu wentylacji centralnej emulsowni KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "Szczygłowice"		1	usługa	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
2.	Termin płatności: 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, przesłanej na adres mailowy faktura@jzr-dzwigi.pl.
3.	Miejsce dostawy i montażu: KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "Szczygłowice", ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów
4.	Termin realizacji: do 31.07.2025 r.
5.	Wykonawca po zakończeniu prac dostarczy dokumentację powykonawczą zawierającą DTR, instrukcje obsługi oraz protokoły z przeprowadzonych prób, deklarację zgodności, dokumenty zgodności i świadectwo jakości.
6.	Oferent oświadcza, że zapoznał się z zapisami zawartymi w Ogólnych Warunkach Zamówień, dołączonymi do zapytania.
7.	W ramach oferty należy dołączyć Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową (Oświadczenie w załączniku), by zapoznać się z dokumentacją należy skontaktować się z panem Sławomirem Kubicą nr tel. +48 698 753 384
8.	Dodatkowe warunki formalne: Informujemy, że w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym nie przewidujemy powierzenia Oferentowi danych osobowych do przetwarzania.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie