| | |
|---|---|
| Numer zapytania | Z156/773/1 |
| Tytuł zapytania | Zakup oraz dostawa dźwigu 525kg z podzespołami. |
| Kupiec prowadzący: | Palenta, Dorian |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | Palenta, Dorian |
| Data złożenia: | 2024-12-04 08:37:46 |
| Waluta: | PLN |

TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|---|---|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2024-12-04 08:40:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2024-12-12 10:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2024-12-11 11:00:00 |

| | |
|---|---|
| Załączniki | tak |

Treść zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty do przetargu nieograniczonego w trybie aukcji elektronicznej na zakup oraz dostawę dźwigu 525kg z podzespołami.

**I. Wymagania techniczne:**

1. Typ dźwigu/model dźwig osobowy, elektryczny, linowy, produkcji LIFT SERVICE SA

Liczba dźwigów 1 sztuka,

Usytuowanie w szybie istniejącym,

Udźwig znamionowy 525 kg

Prędkość jazdy 1,0 m/s,

Napęd elektryczny, bezreduktorowy, firmy Ziehl-Abegg, Falownik ZAdyn pro firmy Ziehl-Abegg Wysokość podnoszenia 13,41 m,

Ilość przystanków 5,

Ilość drzwi szybowych 5, rozmieszczone jednostronniestronnie, produkcji Lift Serwice

Wymiary wew. szybu (istniejące) 1370 x 1665 mm,

Głębokość podszybia (istniejąca) min. 1450 mm,

Wysokość nadszybia (istniejąca) min. 3350 mm,

Położenie maszynowni górna nad szybem (istniejąca)

2. Wymagania szczegółowe:

a) zastosować napęd sterowany falownikiem co umożliwi płynną regulację jazdy, łagodny start i

dokładne zatrzymanie na przystanku,

b) zjazd awaryjny – w przypadku zaniku napięcia gdzie dźwig zjedzie na najbliższy przystanek,

c) sterowanie dźwigu musi również gwarantować zjazd pożarowy – w przypadku sygnału pożarowego dźwig zjeżdża na przystanek pożarowy, a drzwi dźwigu pozostają otwarte.

d) kabiny wykonać z blachy nierdzewnej satyna,  wymagania dla kabin:

- wymiary kabiny maksymalnie dostosowane do wymiarów szybu

- wykończenie kabiny ściany – ze stali nierdzewnej satyna

- podłoga przygotowana pod kafelki

- drzwi kabinowe automatyczne centralne (4AC), ze stali nierdzewnej satyna

wyposażone w napęd regulowany sterownikiem SDK-3 oraz w kurtynę świetlną, produkcji Lift Service,

- drzwi szybowe automatyczne centralne (4AC), ze stali nierdzewnej satyna, bez klasy odporności ogniowej, wymiary drzwi szerokość: 800 mm, wysokość: 2000 mm, produkcji Lift Service,

- panel dyspozycji na ścianie bocznej na niepełną wysokość kabiny typu PURE, wykonany

ze stali nierdzewnej satyna, wyposażony w:  elektroniczny kolorowy TFT wyświetlacz pięter i strzałki kierunku jazdy, podświetlane przyciski „dyspozycji”, „otw. i zam. drzwi”, „zał. wentylator”, „ALARM”, (w wykonaniu dla osób niedowidzących), (potwierdzające zapaleniem się przyjęcie dyspozycji), świetlną i dźwiękową sygnalizację przeciążenia kabiny, oświetlenie podstawowe – energooszczędne, oświetlenie awaryjne - min. 2 godz., gong - sygnalizacja dojazdu do przystanku docelowego,

- lustro na tylnej ścianie kabiny

- VOX - system komunikatów głosowych,

- komunikacja ze służbami ratowniczymi poprzez linię telefoniczną analogową,

- poręcz (ze stali nierdzewnej)

- wentylator,

c) wymagania dla przystanków:

- kasety wezwań z piętrowskazywaczami na każdym piętrze na płycie ze stali nierdzewnej satyna, wyposażone w podświetlane przyciski (w wykonaniu dla osób niedowidzących (potwierdzające zapaleniem się przyjęcia dyspozycji),

d) wymagania dla sterowania dźwigami:

- mikroprocesorowe (całkowicie elektroniczne), dla dźwigu pojedynczego, rozproszony system sterowania, z możliwością programowania różnych funkcji eksploatacyjnych (np. zapis usterek w pamięci mikroprocesora, parkowanie na przystanku podstawowym, tymczasowe wyłączenie przystanków z obsługi w programie sterowania, rejestrator cykli pracy),

- z wyświetlaczem typu LCD na sterowniku w szafie sterowej (dostęp do pamięci dla

osób

uprawnionych bez potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń), menu sterownika w języku polskim,

- wyświetlanie informacji o usterkach dźwigu na piętrowskazywaczach w języku polskim

(rejestracja usterek w pamięci z datą i godzina wystąpienia),

- ochrona przed nadużyciami: przy zarejestrowanych dyspozycjach, a pustej kabinie (brak

osób wysiadających) wydane dyspozycje są kasowane.

- wymagane funkcje sterowania: parkowanie na przystanku podstawowym, rejestracja usterek w pamięci z datą i godzina wystąpienia, testowe menu sterownika w języku polskim, programowalny czas pracy wentylatora kabiny, automatyczny dojazd do najbliższego przystanku wraz z otwarciem drzwi w przypadku zaniku zasilania

- programowalne funkcje specjalne przycisków – kasowanie dyspozycji, zamykanie drzwi,

kasowanie fikcyjnych dyspozycji,

e) wymagania dla napędów:

- elektryczny, bezreduktorowy, linowy, jednobiegowy, regulowany falownikiem,

zapewniający płynną regulację – łagodny start i łagodne hamowanie, firmy Ziehl-Abegg, Falownik ZAdyn pro firmy Ziehl-Abegg

- zjazd pożarowy do wyznaczonego przystanku pożarowego z automatycznym otwarciem

drzwi w czasie trwania sygnału pożarowego.

3. Pozostałe podzespoły do dźwigu:

a) wsporniki prowadnic oraz prowadnice kabinowe T 70x65x50

b) wsporniki prowadnic oraz prowadnice przeciwwagowe 50x50x5

c) oświetlenie do szybu typu wąż „EASY LED”, temperatura barwowa 5000K; stopień ochrony IP 65

d) listwy instalacyjne do szybu 60x40 mm

e) oświetlenie do maszynowni

f) instalacja do monitoringu w kabinie

***II. Wszelkich informacji dotyczących zapytania udziela Pan Mirosław Welcel - nr. tel.: +48 783 978 877 - adres email: m.welcel@jzr-dzwigi.pl***

III. Cena za całość usługi.

**IV. Nie dopuszcza się ofert częściowych, zamiennych lub równoważnych.**

V. Dostawca umieści na fakturze oraz dokumencie WZ numer Zamówienia.

VI. Dostawca dołączy do faktury kopie dokumentu WZ, świadectwa jakości , atesty,

gwarancje itp. dotyczące przedmiotu Zamówienia.

VII. Transport: Na koszt dostawcy - Hotel "Różany Gaj" Gdynia - dokładny adres zostanie podany na zamówieniu

VIII. Oczekiwany termin realizacji: do 01.03.2025r.

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|---|---|
| 1. | Ochrona Danych Osobowych_Klauzula Informacyjna.pdf |
| 2. | Ogólne Warunki Zamówień.pdf |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | dźwig osobowy, elektryczny, linowy, produkcji LIFT SERVICE SA | | 1 | szt. | Inne |
| 2. | wsporniki prowadnic oraz prowadnice kabinowe T 70x65x50 | | 1 | szt. | Inne |
| 3. | wsporniki prowadnic oraz prowadnice przeciwwagowe 50x50x5 | | 1 | szt. | Inne |
| 4. | oświetlenie do szybu typu wąż „EASY LED”, temperatura barwowa 5000K; stopień ochrony IP 65 | | 1 | szt. | Inne |
| 5. | listwy instalacyjne do szybu 60x40 mm | | 1 | szt. | Inne |
| 6. | oświetlenie do maszynowni | | 1 | szt. | Inne |
| 7. | instalacja do monitoringu w kabinie | | 1 | szt. | Inne |

## KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cena | 1 | Tak | Zniżkowy | Tak |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|---|---|
| 1. | Termin płatności: 60 dni |
| 2. | Dostawca umieści na fakturze oraz dokumencie WZ numer Zamówienia |
| 3. | Dostawca dołączy do faktury kopie dokumentu WZ, świadectwa jakości , atesty, gwarancje itp. dotyczące przedmiotu Zamówienia |
| 4. | Miejsce dostawy: Hotel "Różany Gaj" Gdynia - dokładny adres zostanie podany na zamówieniu |
| 5. | Koszt transportu: Na koszt dostawcy |
| 6. | Oczekiwany termin realizacji Zamówienia: do 01.03.2025r. |
| 7. | Wszelkich informacji dotyczących zapytania udziela Pan Mirosław Welcel - nr. tel.: +48 783 978 877 - adres email: m.welcel@jzr-dzwigi.pl |
| 8. | Dodatkowe warunki formalne: Informujemy, że w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym nie przewidujemy powierzenia Oferentowi danych osobowych do przetwarzania. |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|---|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |